





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П.Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70/22-57-91, fbuz@fbuz14.ru
Реквизиты: ОГРН 1051402060687 ОКПО 72349783 ИНН/КПП 1435157979/143501001

Запись в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710077

СОГЛАСОВАНО Технический директор ОИ, Заведующая отделом обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»  Л.С. Имигеева «11» 03 2024 г.		УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОИ, Заместитель главного врача гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»  Е.М. Пругова «11» 03 2024 г.
---	---	--

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на деятельность организации отдыха детей
и их оздоровления с дневным пребыванием

№ 382 -ОИ-214-25/п-24 от «11» 03 2024 г.

Нами, врачами по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» Емельяновой Александрой Семеновной (сертификат специалиста №0155242842852 от 17.10.2020 г.), Филипповым Павлом Витальевичем (протокол заседания ЦАК № 184 от 27.12.2022 г.), 06.03-11.03.2024 г., на основании предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нюрбинском районе № 19 от 12.02.2024 г. (вх. № 214-25/п-24 от 12.02.2024 г. в ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)») проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Пазл» на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район», расположенного по адресу: РС(Я), Нюрбинский район, г. Нюрба ул. Лермонтова, дом 11, с целью определения соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-гигиенические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

1. Полное название организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» Нюрбинского района РС(Я);

сокращенное название организации: МАУ ДО «ЦТиТ» МР «Нюрбинский район»;

юридический адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Лермонтова, дом 11;

Директор – Ермолаева Альбина Семеновна;

ИНН – 1419004333; ОГРН – 1021400779828.

2. Фактическое место нахождения объекта: 678450, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба ул. Лермонтова, дом 11;

3. Перечень представленных документов:

- лист записи ЕГРЮЛ форма № Р50007 от 23.06.2021 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 14 № 002123925 от 24.12.2002 г.;
- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- копия санитарно - эпидемиологического заключения на образовательную деятельность 14.01.01.000.М.000379.05.22 от 16.05.2022 г.;
- копия распоряжения о переименовании МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» Нюрбинского района РС(Я) в МАУ ДО «Центр творчества и инновационных технологий» МР «Нюрбинский район» РС(Я);
- копия договора на вывоз твердых коммунальных отходов № 19-ТКО от 19.12.2023 г. с АО «Кировский угольный разрез»;
- копия договора на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов № 02 от 01.01.2024 г. с ООО «Клин Сити»;
- копия договора на подвоз воды с водозаборной станции № 02-ПВ от 10.01.2024 г. с Нюрбинским филиалом ГУП «ЖКХ РС(Я)»;
- копия договора поставки питьевой воды №31 от 25.12.2023 г. с ИП Харламовым В.М.;
- копия договора возмездного оказания медицинских услуг № 08-24-пмо от 25.01.2024 г. с ООО Медицинская клиника «Яннамед»;
- копия договора возмездного оказания услуг № 53д-25-24 от 25.01.2024 г. на дератизацию и дезинсекцию;
- копия договора производственного контроля № 48ИЛЦ-25-24 от 25.01.2024 г.;
- протокол лабораторных испытаний воды № 385 от 01.03.2024 г.
- пояснительная записка;
- режим дня;
- список работников лагеря;
- примерное 10-дневное меню;
- схемы помещений;
- фотоматериалы.

Инструментальные и лабораторные исследования воды выполнены в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в Нюрбинском районе», адрес осуществления деятельности: Аккредитованный испытательный лабораторный центр (Испытательная лаборатория) Республика Саха (Якутия), 678290, с. Сунтар, ул. Октябрьская, 39 (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514942).

Экспертиза проведена на основании представленных материалов, без выезда на объект.

В ходе экспертизы установлено:

Организацией (МАУ ДО «ЦТиТ») представлена копия санитарно-

эпидемиологического заключения на основное строение № 14.01.01.000.М.000379.05.22 от 16.05.2022 года о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Лермонтова, дом 11 требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Представлены документы, подтверждающие права собственности или иные законные основания на здания, строения, сооружения, помещения и территорию используемые для осуществления образовательной деятельности: выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Учреждение с дневным пребыванием детей организовано для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул в 1 сезон (с 05.06.2024 г. по 25.06.2024 г.) с продолжительностью 21 дней.

Охват составляет 40 детей. Обучающихся планируется укомплектовать в четыре отряда в возрасте от 9 до 17 лет. Дети в лагере будут заниматься по разным направлениям. Пребывание детей в лагере осуществляется в режиме с 09:00 час до 18:00 час с организацией 3-х разового питания (завтрак, обед, полдник).

Размещение:

Через территорию организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Спортивной и игровой площадки не имеется.

На территории учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. На площадке установлен 1 контейнер (мусоросборник) с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории организации без повреждений, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборку территории проводят ежедневно, скопление мусора отсутствует. Мусор собирается в мусоросборники. Внутри здания в помещениях установлены емкости для сбора мусора, очистка которых осуществляется по мере накопления, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на вывоз твердых коммунальных отходов № 19-ТКО от 19.12.2023 г. с АО «Кировский угольный разрез».

Здание: двухэтажное каменное здание с общей площадью 427,6 кв.м. Вход в здание оборудован пандусом для обеспечения безбарьерной среды, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, воздушно-тепловой завесой для сохранения воздушно-теплого режима, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Инженерно-техническое оснащение объекта:

Водоснабжение: оборудована внутренняя система хозяйственно-питьевого водоснабжения, вода поступает из пластиковых резервуаров объемом 1,5 куб.м. Для обеспечения горячей водой установлен электротитан объемом 20 л, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Качество воды по результатам микробиологических, органолептических и химических исследований соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела III таблицы 3.1, 3.3, 3.6, 3.13 СанПин 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний № 385 от 01.03.2024 г.).

Водоотведение: нецентрализованное, оборудована автономная система канализации с устройством септика объемом 7 куб.м., что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Отопление: централизованное, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Освещение: естественное и искусственное. Помещения учебных кабинетов обеспечены боковым левосторонним естественным освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2., п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и сколов, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами естественного-белого спектра светового излучения с защитными плафонами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция: естественная – с использованием форточек окон и вентиляционных каналов, конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Набор помещений:

1 этаж:

- кабинет 1 отряд №1 – 30 м²;
- кабинет 2 отряд №2 – 30 м²;

2 этаж:

- кабинет 3 отряд №3 – 29,9 м²;
- кабинет 4 отряд №4 – 37 м²;
- медицинский кабинет – 13,8 м²;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов – 16,9 м²;
- туалет для девочек – 7 м²;
- туалет для мальчиков – 7 м²;
- умывальня – 4,1 м².

Для хранения верхней одежды и обуви организована раздевальня у входа в коридоре. Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка: полы выстланы плиткой, в помещениях с влажным режимом (туалетные, умывальные, помещение хранения уборочного инвентаря) выстланы керамической плитой, без щелей, дефектов и механических повреждений, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены – покраска, в месте установки раковины облицована керамической плиткой, потолок – покраска без щелей, трещин, деформаций, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях установлены бытовые термометры для контроля температурного режима, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркулятор закрытого типа), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В помещениях для занятий установлены стандартные ученические парты со стульями, организовано рабочее место для воспитателя. Покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Питание и питьевой режим: организованы в столовой ООО «Общепит» по адресу г.

Нюрба, ул. Ст. Васильева д. 37, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Учащиеся будут перемещаться пешком, расстояние между объектами 400-500 метров.

Представлено примерное меню питания, утвержденное директором организации, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню питания в рамках данной экспертизы не рассматривается.

Питьевой режим организован в столовой, что соответствует требованиям п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Питьевой режим в учреждении организован через установки с дозированным розливом воды (кулер) по договору поставки питьевой воды с ИП Харламов В.М., что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал в ООО «Общепит» рассчитан на 40 посадочных мест. Оснащена столовой мебелью (столы и стулья), которая имеет покрытия, позволяющие проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Для соблюдения правил личной гигиены при входе в обеденный зал оборудован 1 умывальник, оснащен дозатором жидкого мыла, электросушилкой, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок работает на полуфабрикатах, набор помещений соответствует требованиям п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Помещения пищеблока и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кухня оснащена морозильным ларем, холодильными и морозильными камерами, электрокипятильником, электрической духовкой, плитой электрической на 4 конфорки, стеллажами кухонными, мармитами, жарочным шкафом, металлическими столами для сырой и готовой продукции, моечным оборудованием, посудой и инвентарем в достаточном количестве. Все оборудование в исправном состоянии, целостность посуды не нарушена. Поверхности всей посуды (кухонной и столовой) устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В моечной для мытья кухонной посуды установлены 2 раковины, для мытья столовой посуды – 3 раковины, с подводкой холодной и горячей воды. Моечные для мытья столовой и кухонной посуды оснащены стеллажами для сушки чистой посуды. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды.

Кухонная посуда, разделочный инвентарь промаркированы в соответствии с назначением и используется строго по назначению, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Туалетные комнаты: туалеты для мальчиков и девочек отдельные, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для создания условий для мытья рук обучающихся, в туалетных комнатах, установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида уборки, по окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается, уборочный инвентарь туалета после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по применению, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Ежедневная уборка проводится согласно требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

В помещении для хранения уборочного инвентаря выделен отдельный шкаф для хранения моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционное средство хранится в упаковке от производителя, раствор готовят в соответствии с инструкцией по применению средства, что соответствует требованиям п. 2.11.6, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

На проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий заключен договор № 53д-25-24 от 25.01.2024 г., что соответствует требованиям п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание: учащихся на объекте организовано в медицинском кабинете. Кабинет оснащен: медицинским и письменным столом, холодильником, ширмой, кушеткой, медицинским шкафом для лекарственных препаратов, шкафом для документов, ведром с педальной крышкой, медицинскими инструментариями и приборами необходимыми для осуществления медицинской деятельности (ростомер, весы, спирометр, динамометр и др.), что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Количество работников: по штатному расписанию количество работающих в организации составляет 5 человек, в том числе: работник пищеблока – 1 человек, медработник – 1 человек, начальник лагеря – 1 человек, воспитатель – 1 человек, вожатый – 1 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рассмотрев результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, удостоверяю, что заявленные здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Пазл» на базе Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» муниципального района «Нюрбинский район», расположенного по адресу: РС(Я), Нюрбинский район, г.Нюрба, ул. Лермонтова д.11: соответствует требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблиц 3.1, 3.3, 3.6, 3.13 раздела III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21), разделов II, III, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене

Емельянова А.С.

Врач по общей гигиене

Филиппов П.В.

Настоящее экспертное заключение не является документом, дающим право на осуществление деятельности, необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения в Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).